



Zakład Badań Ogniwych

02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21
tel. (0-22) 853-34-27
fax (0-22) 847-23-11
e-mail: fire@itb.pl

Warszawa, 2009-06-22

Norgips Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Sobieszyńska 4
00-764 Warszawa

NP-2060R/09/BW

Zakład Badań Ogniwych Instytutu Techniki Budowlanej przedłuża terminy ważności niżej wymienionych klasyfikacji ogniowych do dnia 31.12.2009 r.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniającego warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania, od dnia 7.07.2009 r. klasyfikacje w zakresie odporności ogniowej powinny być określone zgodnie z PN-EN 13501-2. Klasyfikacje w zakresie odporności ogniowej określone w odniesieniu do PN-B-02851-1 mogą być wykorzystane na potrzeby inwestycji budowlanych, które uzyskały pozwolenie na budowę przed wejściem w życie ww. Rozporządzenia (par. 2 i par. 3 Rozporządzenia).

- Klasyfikacja ogniowa ścianek działowych w obudowie z płyt gipsowo-kartonowych GKF firmy Norgips Poland. Praca NP-982/A/98. ITB W-wa 1999. (termin ważności tej klasyfikacji upływa 31.12.2008 r. – ściana działowa REI 60)
- Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych GKF produkcji firmy Norgips Opole Sp. z o.o. Praca NP-984/99. ITB W-wa 2001. (termin ważności tej klasyfikacji upływa 31.12.2008 r. – sufit podwieszany REI 60)
- Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych GKF produkcji firmy Norgips Opole Sp. z o.o. Praca NP-760/00/BW. ITB W-wa 2001. (termin ważności tej klasyfikacji upływa 31.12.2008 r. – ściana działowa REI 120)
- Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych GKF produkcji firmy Norgips Opole Sp. z o.o. Praca NP-760.1/00/BW. ITB W-wa 2002. (termin ważności tej klasyfikacji upływa 31.12.2008 r. – ściana działowa EI 30)
- Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych GKB produkcji firmy Norgips Opole Sp. z o.o. Praca NP-760.2/00/BW. ITB W-wa 2002. (termin ważności tej klasyfikacji upływa 31.12.2008 r. – ściana działowa EI 30)
- Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej sufitów podwieszanych (konstrukcja samodzielna) z płyt gipsowo-kartonowych GKF produkcji firmy Norgips Opole Sp. z o.o. Praca NP-984.3/99 ITB W-wa 2002. (termin ważności tej klasyfikacji upływa 31.12.2008 r. – sufit podwieszany EI 30)
- Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej obudowy poddasza z płyt gipsowo-kartonowych GKF produkcji firmy Norgips Opole Sp. z o.o. Praca NP-

760.4/00/BW. ITB W-wa 2002. (termin ważności tej klasyfikacji upływa 31.12.2008 r. – obudowa poddasza EI 30)

- Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej obudowy poddasza z płyt gipsowo-kartonowych GKF produkcji firmy Norgips Opole Sp. z o.o. Praca NP-760.8/00/BW. ITB W-wa 2002. (termin ważności tej klasyfikacji upływa 31.12.2008 r. – obudowa poddasza EI 60)
- Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej obudowy szachtów windowych i instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych GKF produkcji firmy Norgips Opole Sp. z o.o. Praca NP-984.3/99. ITB W-wa 2002. (termin ważności tej klasyfikacji upływa 31.12.2008 r. – obudowa szachtu EI 60/120)
- Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian zewnętrznych zabezpieczonych okładzinami ściennymi z płyt gipsowo-kartonowych GKF w systemie Norgips. Praca NP-1326.N.4/02/BW/ZM ITB W-wa 2005. (termin ważności tej klasyfikacji upływa 31.12.2008 r. – okładzina ścienna EI 60)



KIEROWNIK
Pracowni Odporności Ogniowej
i Kontroli Dymu

dr Andrzej Borowy

Kierownik Zakładu Zadani Ogniowych



Mirosław Kosiorek